

497

Dlhopotka  
1154

⊕  
1155

⌈  
743/1

PLÁNOVANÉ NÁPOJENIE OSVETLENIA  
VZDUŠNÝ IZOLOVANÝ ZÁVESNÝ KÁBEL, 14,0M  
VYBUDUJE ODBERATEĽ

POISTKOVÁ SHRÁNA SPS 2  
3XPH 000, 25,4 gG

PODPERNÝ BOD (STĽP)  
VYBUDUJE ODBERATEĽ

WORKOUT

DETSKÉ IHRISKO

OHNIŠKO

15.00

1.50

⊕

⊕  
743/9

(STAVEBNÝ POZEMOK)

29,07

14,47<sup>s</sup>

PRÍVOD (TN-S) MINIMÁLNE PREDISTENIE 20C/3  
KÁBEL CYKY 5X6, ULOŽENÝ V ZEMĽI, 40m

4,81<sup>s</sup>

15,00

3,85<sup>f</sup>

10,00

33,00

11,32

4,62

RO

SO

B2

B1

SO

total

